

	<b>REPUBLIC OF BULGARIA</b> <b>NOVI PAZAR MUNICIPALITY</b> Mayor's phone: + 359 + 0537 / 23466 Fax: + 359 + 0537 / 240 10 <a href="http://novipazar.acstre.com">http://novipazar.acstre.com</a> E-mail: <a href="mailto:npazar@icon.bg">npazar@icon.bg</a>	<b>РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ</b> <b>ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР</b> КМЕТ телефон: +359 + 0537 / 23466 Факс: + 359 + 0537 / 240 10 Зам кмет : телефон +359 + 0537 / 222 66 +359 + 0537 / 222 45, 224 64	
<b>Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008</b>			

Изх. № 32-00-38-31/01.06. 2015г.

ДО

## ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

**ОТНОСНО:** Искане на разяснение по реда на чл.29 от ЗОП, във връзка с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община нови пазар”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

### Въпрос № 1:

В „Детайл система за атмосферни води“ е показан геотекстил 300гр/м<sup>2</sup> /2,12м<sup>2</sup> за 1м тръба ф200/-моля дайте указания дали в цената по т.2,15 „Доставка и полагане на дренажни тръби ПЕВП ф200“ да бъде включена и цената за геотекстил.

### Отговор № 1:

Нетъкан геотекстил 300гр/м<sup>2</sup> се включва в цената на тръбата на м.линеенс площ 2.60м<sup>2</sup>/м с 10см. застъпване и заваркана платната с горещ въздух.

### Въпрос № 2:

За т.2.9 и т.2.10. „Доставка и монтаж на ст.бет. трапецовидна корита 200/50/50-моля да предоставите детайли с кофражен и арматурен план.

### Отговор № 2:

Коритата са сглобяеми „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕТ. ТРАПЕЦОВИДНИ КОРИТА 200/50/50 С ПРЕВОЗ ОТ 20 км.“.Участникът следва да включи в цената си доставката от мястото на закупуване.

**Въпрос № 3:**

Т.3.6. „Доставка и полагане на ПЕВП тръби за канализация ф400-моля дайте техническа спецификация за тръбите.

**Отговор № 3:**

Двуслойна канална гофрирана тръба HDPE с вътрешен диаметър DN400 SN8.

**Въпрос № 4 и № 5:**

Т.4.1. „Доставка и полагане за дренажен геокомпозит за газон дренаж- моля дайте техническа спецификация на материала.

Т.4.3. Доставка и полагане на дренажен геокомпозит за атмосферни води- моля дайте техническа спецификация на материала.

**Отговор № 4 и № 5:**

Дренажен геокомпозит двустраннокаширан с геотекстил

Якостна опън MD $T_{max}$	16 kN/m	-2.1 kN/m
Якостна опън CMD $T_{max}$	16 kN/m	-2.1 kN/m
Устойчивост на статично пробиване $F_p$	1.5 kN/m	-0.15 kN/m
Устойчивост на динамично перфориране $D_c$	32 mm	+8 mm
Водопропускливост ( $V_{h50}$ )	100 mm/s	-30mm/s
Капацитет на водопренаване в равнината $q_p$	$2.5 \cdot 10^{-3}$ $m^3/(s.m)$	$-0.3 \cdot 10^{-3}$ $m^3/(s.m)$
Размерна отвора $O_{90}$	90 $\mu m$	+/- 27 $\mu m$
Прогнозирана дълготрайност в години при приложения в естествена почва с $4 < pH < 9$ и температура на почвата $< 25^\circ C$	$\geq 25$	
Максимален период от време между полагането и покриването на геотекстила (в седмици)	4	

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР:

РУМЕН ПАНАЙОТОВ

