



REPUBLIC OF BULGARIA  
NOVI PAZAR MUNICIPALITY  
Mayor's phone: + 359 + 0537 /2 3466  
Fax: + 359 + 0537 / 2 40 10  
<http://novipazar.acstre.com>  
E-mail: [npazar@icon.bg](mailto:npazar@icon.bg)

РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ  
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2 3466  
Факс: + 359 + 0537 /2 40 10  
Зам кмет :  
телефон +359 + 0537 /2 22 66  
+359 + 0537 /2 22 45



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТНОСНО: Искане на разяснение по реда на чл.29 от ЗОП, във връзка с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община нови пазар”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

**Въпрос № 1:**

Моля да предоставите детайли за позиция № 2 „Изграждане на типови репери“- 4 бр., включваща два пункта за повърхностни води /П1 и П2/ и два пункта за газ /П6 и П7/ от част „Мониторинг“.

**Отговор № 1:**

Метални табели заковани в четирите края с пирони. Няма стандарт за табелите. Препоръчителни размери 15/21см. Надпис с устойчива на атмосферни условия боя.

**Въпрос № 2:**

Какви дейности са предвидени за част „Мониторинг“, позиция № 9 „Рекултивация на едноетажна площадка“?

**Отговор № 2:**

Почистване на площадката и подходите към нея, отстраняване на разливи от бетон, циментови разтвори и други замърсявания, изнасяне на строителни отпадъци,

възстановяване на околният терен нарушен от сондажната и друга техника, всички възстановителни дейности свързани с въвеждане на обекта в експлоатация

**Въпрос № 3:**

Моля да предоставите точна спецификация на дренажни тръби ПЕВП 200 мм-перфорация, брой и размери на отворите, разстояние между отворите.

**Отговор № 3:**

Тръбите се доставят с дължина 6,00м. т.е.  $1074:6 = 179$ броя.перфорация съгласно приложения №1 към настоящия отговор.

**Въпрос № 4:**

За позиция № 5.9 „Доставка и монтаж на HDPE тръба 80 перфорирана-110/6,6-265м от количествената сметка –моля да уточните диаметъра и перфорацията на тръбата, тъй като в чертежа от работния проект е посочена „Перфорирана HDPE тръба 75 мм за газов дренаж.

**Отговор № 4:**

Тръбите са HDPE 100- Ф110/6,6мм. Фабрично перфорирани  $\frac{1}{2}$  на 180градуса.

**Въпрос № 5:**

Задължително ли е в линейния график да включим част „Биологична рекултивация“. Линейният график в календарни дни или в условни месеци се представя?

**Отговор № 5:**

Задължително е в линейния график да се включи част „Биологична рекултивация“.Линейния график може да бъде представен както в дни, така и в месеци при съблюдаване на изискванията на Възложителя поставени в Документацията за участие по процедурата.

**КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР:**

**РУМЕН ПАНАЙОТОВ**

